



CITTA' DI PORTO VIRO

P.E.B.A.

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

SCHEDE ANALISI E.R.

Giugno 2024

COMMITTENTE:

Comune di Porto Viro
45014 Porto Viro (RO)
Piazza della Repubblica, 23
P.IVA 01014880296

PROGETTO:

Eco Studio s.r.l.
45014 Porto Viro (RO)
Via Delle Industrie, 8
P.IVA 01153620297

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Davide Marangoni

TECNICO INCARICATO:

Geom. Matteo Sgobbi

COLLABORATORI:

Arch. Alessandro Bergo

Scheda di rilievo - Scuola dell'Infanzia Fornaci	E01	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	2	2
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	1	1
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	0	0
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	0
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	3	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	2	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	2	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola dell'Infanzia Fornaci	E01	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	2	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	2	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	3	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	2
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	2	2
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	N.D.	N.D.
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	N.D.
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	N.D.	N.D.
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	N.D.	N.D.
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	N.D.	N.D.
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	N.D.	N.D.
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	N.D.	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola dell'Infanzia Fornaci	E01	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola dell'Infanzia Fornaci	E01	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	1

Livello globale di criticità - Scuola dell'Infanzia Fornaci	E01	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	73	17
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	87%	57%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	33,6	12
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	33,7	12,1
	50,4	18
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	50,5	18,1
	75,6	27
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	75,7	27,1
	84	30

Scheda di rilievo - Comune di Porto Viro (Edificio Donada)	E02	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	0	0
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	0	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	0	0
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	2
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	3	2
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	0
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	3	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	0	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	0	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Comune di Porto Viro (Edificio Donada)	E02	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	0	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	0	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	0
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	0	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	0	0
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	0	0
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	3	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	1	1

Scheda di rilievo - Comune di Porto Viro (Edificio Donada)	E02	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	1	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	3	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	3	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	3	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	3	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Comune di Porto Viro (Edificio Donada)	E02	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	2	2
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Comune di Porto Viro (Edificio Donada)	E02	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	79	28
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	69%	55%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	45,6	20,4
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	45,7	20,5
	68,4	30,6
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	68,5	30,7
	102,6	45,9
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	102,7	46
	114	51

Scheda di rilievo - Scuola Materna Maria Arcangeli	E03	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	2	2
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	2	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	2	N.D.
4 - Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 - La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 - Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	2	2
7 - Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 - L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	0	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	0	0
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	2
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	N.D.	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	3	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	2	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Materna Maria Arcangeli	E03	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	2	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	3
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	3	3
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	N.D.	N.D.
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	N.D.
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	N.D.	N.D.
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	N.D.	N.D.
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	N.D.	N.D.
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	N.D.	N.D.
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	N.D.	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Materna Maria Arcangeli	E03	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	1	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Materna Maria Arcangeli	E03	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	2	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	3	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	3	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Scuola Materna Maria Arcangeli	E03	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	69	24
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	82%	80%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	33,6	12
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	33,7	12,1
	50,4	18
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	50,5	18,1
	75,6	27
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	75,7	27,1
	84	30

Scheda di rilievo - Ludoteca "La Bottega di Pinocchio"	E04	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 - Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 - La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 - Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	0	0
7 - Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	N.D.
8 - L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	2	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	2	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	2	1
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	2
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	3	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	3	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Ludoteca "La Bottega di Pinocchio"	E04	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	2
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	1	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	3	3
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	0	0
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	3	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	2	2
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	0	0

Scheda di rilievo - Ludoteca "La Bottega di Pinocchio"	E04	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	3	3
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	3	3
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	3	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	2	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	3	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	3	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	3	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antidrucciolevole?	3	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	3	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Ludoteca "La Bottega di Pinocchio"	E04	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	2	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Ludoteca "La Bottega di Pinocchio"	E04	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	112	43
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	87%	75%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	51,6	22,8
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	51,7	22,9
	77,4	34,2
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	77,5	34,3
	116,1	51,3
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	116,2	51,4
	129	57

Scheda di rilievo - Scuola Primaria Monsignor Sante Tiozzo	E05	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	1	1
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	2	2
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	3
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	1	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	3	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Primaria Monsignor Sante Tiozzo	E05	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	2	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	2
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	2	2
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	3	3
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	3	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	3	3
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	3	3

Scheda di rilievo - Scuola Primaria Monsignor Sante Tiozzo	E05	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	3	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	2	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	3	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	3	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	3	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	3	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	3	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	3	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	3	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Primaria Monsignor Sante Tiozzo	E05	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Scuola Primaria Monsignor Sante Tiozzo	E05	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	121	49
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	94%	91%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	51,6	21,6
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	51,7	21,7
	77,4	32,4
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	77,5	32,5
	116,1	48,6
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	116,2	48,7
	129	54

Scheda di rilievo - Scuola Media "Pio XII"	E06	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	1	1
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	0	0
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	1
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	3	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	2	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	2	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Media "Pio XII"	E06	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	2	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	3
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	2	2
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	3	3
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	3	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	3	3
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	3	3

Scheda di rilievo - Scuola Media "Pio XII"	E06	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	3	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	3	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	3	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	3	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	3	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	3	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucciolevole?	3	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	3	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Media "Pio XII"	E06	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Scuola Media Pio XII	E06	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	117	46
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	93%	85%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	50,4	21,6
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	50,5	21,7
	75,6	32,4
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	75,7	32,5
	113,4	48,6
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	113,5	48,7
	126	54

Scheda di rilievo - Pro Loco Donada	E07	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 - Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 - La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 - Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	N.D.	N.D.
7 - Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 - L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	2	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	1	1
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	2
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	3	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	0	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	0	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	0	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	0	N.D.

Scheda di rilievo - Pro Loco Donada	E07	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	0	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	0	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	0	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	0
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	0	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	0	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	0	0
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	0	0
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	0
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	0	0
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	2	2
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	2	2

Scheda di rilievo - Pro Loco Donada	E07	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Pro Loco Donada	E07	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	2	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Pro Loco Donada	E07	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	54	28
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	56%	58%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	38,4	19,2
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	38,5	19,3
	57,6	28,8
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	57,7	28,9
	86,4	43,2
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	86,5	43,3
	96	48

Scheda di rilievo - Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata	E08	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	3	3
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	2	2
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	2
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	3	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	0	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	2	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata	E08	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	0	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	1
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	3	3
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	N.D.	N.D.
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	N.D.
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	N.D.	N.D.
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	N.D.	N.D.
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	N.D.	N.D.
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	N.D.	N.D.
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	N.D.	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata	E08	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata	E08	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata	E08	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	73	26
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	90%	87%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	32,4	12
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	32,5	12,1
	48,6	18
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	48,7	18,1
	72,9	27
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	73	27,1
	81	30

Scheda di rilievo - Comune di Porto Viro (Edificio Contarina)	E09	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	2	2
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	N.D.	N.D.
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	3	3
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	0
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	3	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	2	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Comune di Porto Viro (Edificio Contarina)	E09	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	3
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	0	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	2	2
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	3	3
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	3	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	2	2

Scheda di rilievo - Comune di Porto Viro (Edificio Contarina)	E09	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	3	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	3	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	3	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	3
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	3
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Comune di Porto Viro (Edificio Contarina)	E09	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	2	2
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	2

Livello globale di criticità - Comune di Porto Viro (Edificio Contarina)	E09	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	97	46
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	92%	85%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	42	21,6
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	42,1	21,7
	63	32,4
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	63,1	32,5
	94,5	48,6
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	94,6	48,7
	105	54

Scheda di rilievo - Scuola Media "San Domenico Savio"	E10	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	2	2
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	2
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	N.D.	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	0	0
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	3
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	0	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	3	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Media "San Domenico Savio"	E10	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	1
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	2	2
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	3	3
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	1	1
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	3	3
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	3	3

Scheda di rilievo - Scuola Media "San Domenico Savio"	E10	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	3	3
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	3	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	3	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	3	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	3	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	3	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	2	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antidrucciolevole?	3	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Media "San Domenico Savio"	E10	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Scuola Media San Domenico Savio	E10	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	112	47
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	91%	82%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	49,2	22,8
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	49,3	22,9
	73,8	34,2
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	73,9	34,3
	110,7	51,3
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	110,8	51,4
	123	57

Scheda di rilievo - Scuola Materna "Aldo Moro"	E11	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	0	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	N.D.	N.D.
4 - Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 - La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 - Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	0	0
7 - Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	2
8 - L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	2	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	1	1
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	0
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	0	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	3	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Materna "Aldo Moro"	E11	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	2	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	2	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	2	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	3
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	2	2
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	0	0
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	3	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	2	2
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	3	3

Scheda di rilievo - Scuola Materna "Aldo Moro"	E11	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	3	3
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	3	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	3	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	3	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	3	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	0	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antidrucciolevole?	3	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Materna "Aldo Moro"	E11	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Scheda di rilievo - Scuola Materna "Aldo Moro"	E11	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	97	43
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	81%	75%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	48	22,8
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	48,1	22,9
	72	34,2
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	72,1	34,3
	108	51,3
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	108,1	51,4
	120	57

Scheda di rilievo - Asilo nido "La Coccinella"	E12	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 - Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 - La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 - Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	0	0
7 - Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 - L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	0	0
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	0
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	N.D.	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	0	0
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	0	0
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	0	0
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	0	0

Scheda di rilievo - Asilo nido "La Coccinella"	E12	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	0	0
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	0	0
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	0	0
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	0	0
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	0	0
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	0	0
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	0	0
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	N.D.	N.D.
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	N.D.
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	N.D.	N.D.
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	N.D.	N.D.
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	N.D.	N.D.
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	N.D.	N.D.
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	N.D.	N.D.

Scheda di rilievo - Asilo nido "La Coccinella"	E12	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Asilo nido "La Coccinella"	E12	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Asilo Nido "La Coccinella"	E12	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	42	15
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	52%	26%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	32,4	22,8
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	32,5	22,9
	48,6	34,2
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	48,7	34,3
	72,9	51,3
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	73	51,4
	81	57

Livello globale di criticità - Scuola materna "S. Maria Assunta"	E13	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	1	1
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	1	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	0	0
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	2	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	0	0
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	0
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	N.D.	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	3	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	2	N.D.

Livello globale di criticità - Scuola materna "S. Maria Assunta"	E13	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	0	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	1
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	0	0
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	0	0
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	0
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	3	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	2	2
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	0	0
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	2	2

Livello globale di criticità - Scuola materna "S. Maria Assunta"	E13	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	3	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	3	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	0	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	0	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	0	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	0	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	0	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	3	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	3	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Livello globale di criticità - Scuola materna "S. Maria Assunta"	E13	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Scuola materna "S. Maria Assunta"	E13	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	85	27
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	67%	50%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	50,4	21,6
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	50,5	21,7
	75,6	32,4
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	75,7	32,5
	113,4	48,6
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	113,5	48,7
	126	54

Scheda di rilievo - Biblioteca Comunale	E14	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	2	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	2	2
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	1
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	2	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	2	2
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	2
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	1	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	2	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	3	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Biblioteca Comunale	E14	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	3
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	3	3
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	3	3
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	2	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	3	3
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	3	3

Scheda di rilievo - Biblioteca Comunale	E14	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	3	3
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	3	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	2	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	2	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	3	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	3	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	3	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	3	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	3	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	3
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	3
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Biblioteca Comunale	E14	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Biblioteca Comunale	E14	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	119	58
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	92%	92%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	51,6	25,2
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	51,7	25,3
	77,4	37,8
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	77,5	37,9
	116,1	56,7
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	116,2	56,8
	129	63

Scheda di rilievo - Scuola Primaria "Capato Cesare Torquato"	E15	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	0	0
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	1	1
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	3
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	3	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	2	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	3	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Primaria "Capato Cesare Torquato"	E15	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	2	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	1	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	2
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	3	3
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	0	0
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	3	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	3	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	0	0
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	0	0

Scheda di rilievo - Scuola Primaria "Capato Cesare Torquato"	E15	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	3	3
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Primaria "Capato Cesare Torquato"	E15	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Scuola Primaria "Capato Cesare Torquato"	E15	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	90	42
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	83%	74%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	43,2	22,8
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	43,3	22,9
	64,8	34,2
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	64,9	34,3
	97,2	51,3
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	97,3	51,4
	108	57

Livello globale di criticità - Bar La Canaletta	E16	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	0	0
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	1	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	N.D.	N.D.
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	N.D.
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	N.D.	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	0	0
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	0	0
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	0	0
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	0	0

Livello globale di criticità - Bar La Canaletta	E16	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	0	0
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	0	0
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	0	0
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	N.D.
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	N.D.	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	N.D.	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	N.D.	N.D.
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	0	0
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	N.D.
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	N.D.	N.D.
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	N.D.	N.D.
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	N.D.	N.D.
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	N.D.	N.D.
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	N.D.	N.D.

Livello globale di criticità - Bar La Canaletta	E16	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Livello globale di criticità - Bar La Canaletta	E16	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	1	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	0	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	0	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Bar La Canaletta	E16	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	38	15
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	51%	36%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	30	16,8
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	30,1	16,9
	45	25,2
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	45,1	25,3
	67,5	37,8
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	67,6	37,9
	75	42

Scheda di rilievo - Comando Polizia Locale	E17	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	N.D.	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	1	1
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	1
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	2	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	2	2
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	2
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	1	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	0	0
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	0	0
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	0	0
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	0	0

Scheda di rilievo - Comando Polizia Locale	E17	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	N.D.	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	N.D.	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	N.D.	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	N.D.
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	N.D.	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	N.D.	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	N.D.	N.D.
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	N.D.	N.D.
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	N.D.
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	N.D.	N.D.
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	N.D.	N.D.
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	N.D.	N.D.
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	N.D.	N.D.
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	N.D.	N.D.

Scheda di rilievo - Comando Polizia Locale	E17	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Comando Polizia Locale	E17	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	0	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	2

Livello globale di criticità - Comando Polizia Locale	E17	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	39	17
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	65%	47%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	24	14,4
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	24,1	14,5
	36	21,6
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	36,1	21,7
	54	32,4
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	54,1	32,5
	60	36

Scheda di rilievo - Istituto "Cristoforo Colombo" sede 1	E18	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	0	0
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	2	2
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	3
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	3	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	0	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	2	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Istituto "Cristoforo Colombo" sede 1	E18	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	2	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	2
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	3	3
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	0	0
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	3	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	2	2
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	0	0

Scheda di rilievo - Istituto "Cristoforo Colombo" sede 1	E18	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	3	3
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	3	3
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	3	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	2	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	3	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	0	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	3	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	3	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiolevole?	3	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	3	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Istituto "Cristoforo Colombo" sede 1	E18	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Scheda di rilievo - Istituto "Cristoforo Colombo" sede 1	E18	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	109	45
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	84%	79%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	51,6	22,8
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	51,7	22,9
	77,4	34,2
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	77,5	34,3
	116,1	51,3
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	116,2	51,4
	129	57

Scheda di rilievo - Istituto "Cristoforo Colombo" sede 2	E19	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	N.D.	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	0	0
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	2	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	2	2
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	3
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	3	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	3	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Istituto "Cristoforo Colombo" sede 2	E19	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	2	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	3
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	1	1
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	0	0
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	3	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	0	0

Scheda di rilievo - Istituto "Cristoforo Colombo" sede 2	E19	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	3	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	3	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	3	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	3	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	3	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	3	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antidrucciolevole?	3	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	3	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Istituto "Cristoforo Colombo" sede 2	E19	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Scheda di rilievo - Istituto "Cristoforo Colombo" sede 2	E19	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	106	39
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	88%	76%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	48	20,4
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	48,1	20,5
	72	30,6
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	72,1	30,7
	108	45,9
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	108,1	46
	120	51

Scheda di rilievo - Scuola Primaria Porticino	E20	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	N.D.	N.D.
4 - Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 - La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 - Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	2	2
7 - Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	2
8 - L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	2	2
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	3
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	3	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	3	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Primaria Porticino	E20	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	1
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	2	2
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	N.D.	N.D.
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	N.D.
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	N.D.	N.D.
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	N.D.	N.D.
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	N.D.	N.D.
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	N.D.	N.D.
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	N.D.	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Primaria Porticino	E20	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antidrucciolevole?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Primaria Porticino	E20	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Scuola Primaria Porticino	E20	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	75	24
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	96%	80%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	31,2	12
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	31,3	12,1
	46,8	18
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	46,9	18,1
	70,2	27
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	70,3	27,1
	78	30

Scheda di rilievo - Sala Eracle	E21	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	0	0
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	N.D.	N.D.
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	1
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	2	2
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	1
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	3	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	3	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Sala Eracle	E21	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	2	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	2
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	3	3
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	N.D.	N.D.
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	N.D.
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	N.D.	N.D.
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	N.D.	N.D.
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	N.D.	N.D.
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	N.D.	N.D.
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	N.D.	N.D.

Scheda di rilievo - Sala Eracle	E21	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucciolevole?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Sala Eracle	E21	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Sala Eracle	E21	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	73	18
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	94%	67%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	31,2	10,8
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	31,3	10,9
	46,8	16,2
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	46,9	16,3
	70,2	24,3
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	70,3	24,4
	78	27

Scheda di rilievo - Rifugio Barbaggio	E22	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	3
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	3	N.D.
4 – Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	0	0
5 – La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 – Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	N.D.	N.D.
7 – Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	0
8 – L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	N.D.	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	N.D.	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	N.D.	0
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	0
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	N.D.	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	3	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Rifugio Barbagio	E22	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	3	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	3
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	3	3
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	N.D.	N.D.
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	N.D.
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	N.D.	N.D.
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	N.D.	N.D.
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	N.D.	N.D.
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	N.D.	N.D.
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	N.D.	N.D.

Scheda di rilievo - Rifugio Barbaggio	E22	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Rifugio Barbagio	E22	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Livello globale di criticità - Rifugio Barbagio	E22	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	66	15
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	96%	56%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	27,6	10,8
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	27,7	10,9
	41,4	16,2
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	41,5	16,3
	62,1	24,3
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	62,2	24,4
	69	27

Scheda di rilievo - Scuola Primaria "Aldo Moro"	E23	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	N.D.
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	0	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	N.D.	N.D.
4 - Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 - La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 - Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	0	0
7 - Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	2
8 - L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	2	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	1	1
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	N.D.	0
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	0	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	2	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Primaria "Aldo Moro"	E23	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	3
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	2	2
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	3	3
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	3	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	2	2
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	3	3

Scheda di rilievo - Scuola Primaria "Aldo Moro"	E23	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	3	3
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	3	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	3	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	3	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	3	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	0	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	3	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Primaria "Aldo Moro"	E23	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	3
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	N.D.	3

Scheda di rilievo - Scuola Primaria "Aldo Moro"	E23	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	102	43
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	85%	80%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	48	21,6
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	48,1	21,7
	72	32,4
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	72,1	32,5
	108	48,6
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	108,1	48,7
	120	54

Scheda di rilievo - Scuola Formazione professionale ENAIP	E24	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
1. Per il disabile motorio è possibile raggiungere la soglia dell'edificio?	3	N.D.
2. Per il disabile motorio è possibile accedere in autonomia alla soglia di ingresso dell'edificio senza utilizzare il servoscala?	3	N.D.
3. Se sulla soglia di accesso all'edificio esiste un dislivello oltre i 2.5 cm, sono presenti dispositivi a norma per il superamento di esso o un ingresso secondario accessibile?	N.D.	N.D.
4 - Nel caso non fosse possibile accedere in autonomia dall'atrio, esiste un campanello accessibile per richiedere assistenza?	3	3
5 - La luce netta dell'anta mobile della porta di ingresso è minimo 80 cm?	3	N.D.
6 - Eventuali zerbini sono opportunamente incassati e le guide solidamente ancorate?	1	1
7 - Eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza (vetrofanie)?	N.D.	3
8 - L'altezza della maniglia è compresa tra cm. 85 e 95?	3	N.D.
9. Nell'ingresso esterno all'edificio pubblico, la larghezza di brevi passaggi obbligati (ad esempio rivolti verso casse, sportelli) misura almeno 80 cm?	3	N.D.
10. Nel caso in cui questi passaggi sono lunghi ed angolati, la loro larghezza è di almeno 110 cm?	3	N.D.
11. Atri di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere hanno larghezza minima di 150 cm e dimensioni adeguate a consentire le manovre per un disabile motorio?	3	N.D.
12. Nell'unità immobiliare è installato cartello di indicazione che faciliti l'orientamento e la fruizione dello spazio costruito?	3	3
13. Sono presenti apparecchi fonici e visivi (per sordi e ipovedenti), mappe tattili con scritte Braille o una reception con operatore preposto che forniscano le indicazioni sviluppate nei punti precedenti?	3	3
14. Se il contatto col pubblico avviene mediante sportello, almeno uno di questi ha piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico?	0	N.D.
15. Il lavabo è posto ad un'altezza dal pavimento di 80 cm?	3	N.D.
16. La distanza tra la parete a cui è fissato il lavabo e il bordo anteriore dello stesso è di almeno 65 cm?	3	N.D.
17. Il piano del lavabo è privo di colonna ed ha sifone flessibile?	2	N.D.
18. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza del WC è di almeno 80 cm?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Formazione professionale ENAIP	E24	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
19. La distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore è di almeno 65cm?	3	N.D.
20. Il piano di seduta della tazza del WC è posto ad un'altezza compresa tra 40 e 45 cm da terra?	3	N.D.
21. I corrimano sono posti ad un'altezza di 70 cm (80 cm normativa nazionale) dal piano di calpestio ed a una distanza rispetto all'asse del sanitario di 40 cm?	3	N.D.
22. È presente un doccino a telefono al posto del bidet?	N.D.	N.D.
23. Nel caso in cui sia presente una doccia, è dotata di seggiolino posto ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 45 cm?	N.D.	N.D.
24. A lato del seggiolino sono presenti un maniglione o corrimano ad una distanza di 45 cm dall'asse della seduta e ad un'altezza da terra di 70 cm?	N.D.	N.D.
25. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari presentano contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico?	N.D.	2
26. I rubinetti sono azionabili anche da chi ha problemi agli arti?	3	N.D.
27. La porta di accesso al W.C. è scorrevole o comunque apribile da persona con disabilità agli arti superiori ed apre verso l'esterno?	3	N.D.
28. I sanitari accessori (specchi/campanelli allarme) sono presenti e funzionanti?	3	2
29. Se l'edificio è a più livelli e le funzioni principali sono dislocate su di essi, esiste un collegamento verticale alternativo alle scale che sia accessibile?	0	N.D.
30. Le scale di uso comune sono dotate di marcagradino a contrasto cromatico?	N.D.	3
31. La larghezza minima delle scale ad uso comune è di 120 cm?	3	3
32. La pedata dei gradini misura minimo 30 cm?	3	3
33. Il parapetto è alto almeno 1 metro ed inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm?	3	3
34. Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 90 cm e 1 m?	3	3
35. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
36. Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	1	1

Scheda di rilievo - Scuola Formazione professionale ENAIP	E24	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
37. Il corrimano su parete o parapetto è distante da essi almeno 4 cm al fine di consentire una buona impugnatura?	N.D.	N.D.
38. Le rampe delle scale non di uso comune sono larghe almeno 90 cm?	N.D.	N.D.
39. La rampa ha un dislivello massimo di 3.20 m?	N.D.	N.D.
40. La pendenza è uguale o inferiore all'8% ?	N.D.	N.D.
41. Ogni 10 m di lunghezza la rampa è dotata di ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50m?	N.D.	N.D.
42. Se sulla rampa sono presenti interruzioni mediante porte, è previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime di 1,50x1,50 oltre all'ingombro eventuale della porta stessa?	N.D.	N.D.
43. E' presente un cordolo laterale alla rampa uguale a 10 cm?	N.D.	N.D.
44. E' presente il corrimano su entrambi i lati della rampa ad altezza compresa tra 90 e 100 cm?	N.D.	N.D.
45. In caso di utenza prevalente di bambini, è previsto un secondo corrimano posto ad un'altezza di 75 cm?	N.D.	N.D.
46. La rampa è realizzata con materiale antisdrucchiabile?	N.D.	N.D.
47. Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, ci sono delle zone in piano per il cambio direzione?	N.D.	N.D.
48. La cabina dell'ascensore è larga almeno 80 cm e profonda 120 cm ?	N.D.	N.D.
49. La luce netta della porta è almeno di 75 cm ?	N.D.	N.D.
50. Le pulsantiere esterne hanno i bottoni posti ad un'altezza massima compresa tra 110 cm e 140 cm ?	N.D.	N.D.
51. I pulsanti di comando prevedono numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille ?	N.D.	N.D.
52. E' presente la segnalazione sonora di arrivo al piano?	N.D.	N.D.
53. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm?	3	N.D.
54. Gli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia sono presenti ogni massimo 10 m di sviluppo lineare degli stessi?	3	N.D.

Scheda di rilievo - Scuola Formazione professionale ENAIP	E24	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
55. Le aree per il cambio di direzione hanno uno spazio minimo di diametro 150 cm?	3	N.D.
56. Arredi o dispositivi sono posti lungo il percorso al fine di non creare ostacolo al passaggio o restringimento?	3	N.D.
57. Nel caso in cui vi siano variazioni di livello lungo i corridoi, sono presenti dispositivi per il superamento di esse?	N.D.	N.D.
58. E' possibile il superamento di questi dislivelli senza l'ausilio di un servoscala?	N.D.	N.D.
59. La finitura della pavimentazione è antisdrucchiolevole compatta ed omogenea?	3	N.D.
60. Le pavimentazioni sono differenziate cromaticamente per permettere l'orientamento degli ipovedenti?	3	3

Scheda di rilievo - Scuola Formazione professionale ENAIP	E24	
TIPOLOGIA DISABILITA'	MOTORIA	SENSORIALE
Punteggio totale	91	36
Percentuale del livello di accessibilità dell'ambito	89%	86%

Punteggio per il livello "Inaccessibilità" da 0% a 40%	0	0
	40,8	16,8
Punteggio per il livello "Parziale Inaccessibilità" da 40% a 60%	40,9	16,9
	61,2	25,2
Punteggio per il livello "Parziale Accessibilità" da 60% a 90%	61,3	25,3
	91,8	37,8
Punteggio per il livello "Buona Accessibilità" da 90% a 100%	91,9	37,9
	102	42